

**Kurztitel**

Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung

**Kundmachungsorgan**

BGBI.Nr. 558/1978 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 247/2010

**§/Artikel/Anlage**

§ 11

**Inkrafttretensdatum**

01.01.1995

**Außerkrafttretensdatum**

31.07.2010

**Text**

**§ 11.** Die Elektroinstallationen in der Flüssiggas-Zapfsäule müssen den für explosionsgefährdete Betriebsräume geltenden Vorschriften der

2. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz, BGBI. Nr. 135/1967, entsprechen. In der Flüssiggas-Zapfsäule dürfen nur elektrische Betriebsmittel verwendet werden, die auf ihre Explosionssicherheit geprüft sind. Alle Teile der Flüssiggas-Zapfsäule müssen untereinander elektrisch leitend verbunden und so geerdet sein, daß elektrostatische Aufladungen sicher abgeleitet werden.