

**Kurztitel**

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

**Kundmachungsorgan**

BGBI. Nr. 240/1991 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 45/2023

**Typ**

BG

**§/Artikel/Anlage**

§ 32

**Inkrafttretensdatum**

01.01.1995

**Außerkrafttretensdatum**

28.02.2023

**Abkürzung**

VbF

**Index**

50/01 Gewerbeordnung; 50/03 Personen- und Güterbeförderung; 60/02 Arbeitnehmerschutz; 82/04 Apotheken, Arzneimittel; 92 Luft- und Weltraumfahrt; 93/01 Eisenbahn

**Text**

§ 32. (1) An Lagerbehälter angeschlossene Rohrleitungen und Schlauchleitungen sowie Armaturen müssen gegen Korrosionen geschützt sein.

(2) An Lagerbehälter angeschlossene Rohrleitungen müssen so ausgeführt sein, daß durch allfällige Bewegungen von Lagerbehältern oder Rohrleitungen die Dichtheit der Lagerbehälter, der Rohrleitungen, der Rohranschlüsse und der Armaturen nicht beeinträchtigt wird.

(3) Rohrleitungen müssen im Sinne des § 43 Abs. 6 der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung - AAV, BGBI. Nr. 218/1983, gekennzeichnet sein.

**Anmerkung**

Fassung zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 450/1994

**Zuletzt aktualisiert am**

15.02.2023

**Gesetzesnummer**

10007156

**Dokumentnummer**

NOR12084707

**alte Dokumentnummer**

N5199450804J