

**Kurztitel**

Gasregulativ

**Kundmachungsorgan**

RGGBl. Nr. 176/1906 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 121/2000

**§/Artikel/Anlage**

§ 13

**Inkrafttretensdatum**

01.01.1995

**Außerkrafttretensdatum**

09.08.2000

**Beachte**

Mit 1. 1. 1995 tritt dieses Bundesgesetz als Arbeitnehmerschutzvorschrift außer Kraft. Die Geltung als gewerberechtliche Vorschrift bleibt unberührt.

**Text****3. Dichtung der Rohrverbindungen.****§ 13.**

Die Dichtung von Muffenrohren hat in der Regel mit Teerstricken und mit Bleiringen zu geschehen, deren Tiefe 35 bis 55 Millimeter zu betragen hat.

Zur Vermeidung des Umherspritzens von Blei beim Vergießen der Rohre müssen die Rohrenden trocken sein und ist bei Regenwetter etwas Talg in die Einflußöffnung zu legen. Die Bleiringe sind sorgfältig zu verstemmen.

Flanschenrohre sind mit Blei, Pappe, Miniumleinwand oder gleichwertigem Material abzudichten.

Die Dichtungen sind in allen Fällen so einzulegen, daß sie nicht herausgedrückt werden können.