

**Kurztitel**

Bäderhygienegesetz - DV

**Kundmachungsorgan**

BGBI. Nr. 495/1978 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 420/1998

**§/Artikel/Anlage**

§ 10

**Inkrafttretensdatum**

01.11.1978

**Außerkrafttretensdatum**

30.11.1998

**Text**

§ 10. Bei Mehrzweckbecken, das sind Becken, in denen Wassertiefen sowohl bis 1,35 m als auch über 1,35 m vorhanden sind, ist der stündliche Förderstrom für jeden Teil gesondert zu berechnen. Die Aufbereitungsanlage ist für solche Becken für die Summe beider Förderströme auszulegen.