

**Kurztitel**

Flüssiggas-Verordnung 2002

**Kundmachungsorgan**

BGBI. II Nr. 446/2002 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 15/2026

**Typ**

V

**§/Artikel/Anlage**

§ 73

**Inkrafttretensdatum**

01.07.2003

**Außerkrafttretensdatum**

30.06.2026

**Abkürzung**

FGV

**Index**

50/01 Gewerbeordnung; 60/02 Arbeitnehmerschutz; 93/01 Eisenbahn

**Text****Fluchtwege**

§ 73. Für Fluchtwege aus Lagerräumen für oberirdische ortsfeste Flüssiggasbehälter gilt § 55 sinngemäß. Fenster und ins Freie führende Lagerraumtüren müssen jedenfalls brandhemmend und nichtbrennbar hergestellt sein.

**Zuletzt aktualisiert am**

23.01.2026

**Gesetzesnummer**

20002354

**Dokumentnummer**

NOR40037718