

**Kurztitel**

Sprengmittellagerverordnung

**Kundmachungsorgan**

BGBI. II Nr. 483/2010

**§/Artikel/Anlage**

Anl. 2

**Inkrafttretensdatum**

01.01.2011

**Text**

**Anlage 2  
zu §§ 11 Abs. 4 und 13**

**Sicherheitsabstände**

Sicherheitsabstände zu

- A: Straßen und sonstigen Wegen (wie Pisten, Wasserwege, Gleisanlagen, Seilbahntrassen),
- B: Gebäuden, welche bewohnt sind oder in welchen sich Personen regelmäßig aufhalten, sowie Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen (wie Wohnhäuser, Bürogebäude, Stromleitungen) und
- C: Gebäuden sowie Einrichtungen mit hoher Belegungsdichte (wie Spitäler, Heime, Schulen, Stadien, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufs-, Freizeit- und Veranstaltungszentren):

Die für ebenes und freies Gelände einzuhaltenden Sicherheitsabstände von Lagern, in denen Sprengmittel der Lagerklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 und 1.6 gemäß Anlage 1 gelagert sind, werden aus den in der Tabelle angeführten Formeln errechnet.

Lagermenge (L) in kg	Mindestabstände (S) in Metern (gerundet) zu		
	<b>A</b> $S = 7L^{1/3}$	<b>B</b> $S = 18L^{1/3}$	<b>C</b> $S = 35L^{1/3}$
100	30	85	160
200	40	105	205
500	55	145	280
1000	70	180	350
2000	90	225	440
5000	120	305	600
10.000	150	390	755

Für Schieß- und Sprengmittel der Lagerklasse 1.4 gemäß Anlage 1 entspricht der Sicherheitsabstand der Brandschutzzone.