

Kurztitel

Feuerungsanlagen-Verordnung

Kundmachungsorgan

BGBI. II Nr. 331/1997 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 293/2019

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 10

Inkrafttretensdatum

01.04.2012

Außerkrafttretensdatum

04.10.2019

Abkürzung

FAV

Index

50/01 Gewerbeordnung

Beachte

zum Bezugszeitraum vgl. § 29

Text

§ 10. Feuerungsanlagen für Kohle bzw. Koks dürfen entsprechend der für die jeweilige Feuerungsanlage vorgesehenen höchsten Brennstoffwärmeleistung folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:

Schadstoff	Brennstoffwärmeleistung (MW)				
	< 0,4	> 0,4 - 1	> 1 - 5	> 5 - 10	> 10
Staub mg/m ³	150	150	50	20	20
SO ₂ mg/m ³	-	-	-	-	400
CO mg/m ³	1000	1000	150	150	150
NO _x mg/m ³	-	400	400	400	200

Anmerkung

Fassung zuletzt geändert durch BGBI. II Nr. 312/2011

Zuletzt aktualisiert am

18.10.2019

Gesetzesnummer

10007873

Dokumentnummer

NOR40131954