

**Kurztitel**

Land- und forstwirtschaftliche Elektroschutzverordnung

**Kundmachungsorgan**

BGBI. II Nr. 46/2024

**Typ**

V

**§/Artikel/Anlage**

§ 6

**Inkrafttretensdatum**

01.06.2024

**Abkürzung**

LF-ESV

**Index**

60/01 Arbeitsvertragsrecht

**Text****Leitungsroller und Leitungen**

§ 6. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass Leitungsroller mit eingebauter Überhitzungsschutzeinrichtung verwendet werden. Vor Benützung beweglicher Leitungen, insbesondere aufgerollter Leitungen, ist deren Isolierung auf offensichtliche Schäden (z. B. Risse) zu prüfen.

**Zuletzt aktualisiert am**

20.02.2024

**Gesetzesnummer**

20012525

**Dokumentnummer**

NOR40260345