

**Kurztitel**

Burgenländische Gassicherheitsverordnung 2011

**Kundmachungsorgan**

LGBl.Nr. 34/2011

**§/Artikel/Anlage**

§ 3

**Inkrafttretensdatum**

01.06.2011

**Text****§ 3****Sicherheitserfordernisse für Gasanlagen der dritten Gasfamilie  
(Flüssiggase wie Propan, Butan und deren Gemische  
sowie für Gemische von Flüssiggas mit Luft)**

(1) Die verwendeten Materialien müssen für Flüssiggas geeignet sein. Für die Lagerung von Flüssiggas sind der 2., 5. und 6. Teil und für die Aufstellung und den Betrieb von Gasverbrauchern § 95 Flüssiggas-Verordnung 2002 - FGV, BGBl. II Nr. 446, anzuwenden.

(2) Die weiteren Sicherheitserfordernisse für Flüssiggasanlagen richten sich nach folgenden Richtlinien, die für verbindlich erklärt werden:

1. für Gasanlagen mit einem Betriebsdruck bis einschließlich 500 mbar: ÖVGW-Richtlinie G 2 „Technische Regeln Flüssiggas (ÖVGW-TR Flüssiggas 2002)“, Ausgabe November 2002 und
2. für erdverlegte Gasleitungen aus Kunststoff mit einem Betriebsdruck bis einschließlich 10 bar: ÖVGW-Richtlinie G 52/2 „Bau von Gasrohrleitungen aus Kunststoff Teil 2 - Rohre aus PE“, Ausgabe Jänner 2001.