

Anhang D

Zum Prüfungsbefund der Gasanlage

PLZ/Ort/Straße/HNr. _____

Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftzuführung gemäß ÖVGW-Richtlinie G12

Datum der Messung:	
Prüfer:	
Verwendetes Messgerät:	

Gasfeuerstätte	1. Gerät	2. Gerät	3. Gerät
Fabrikat			
Type			
Nennwärmebelastung [kW]			
Gerätebauart	B	B	B
Aufstellungsraum			

Sonstige Feuerstätten (z.B. Holz-Zusatzofen)	1. Gerät	2. Gerät	3. Gerät
Bezeichnung			
Aufstellungsraum			

Absaugeinrichtungen	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Küche	
<input type="checkbox"/> Bad, WC	
<input type="checkbox"/> Abluftwäschetrockner	
<input type="checkbox"/> Zentralstaubauger	
<input type="checkbox"/> Wohnraumlüftung mit Absaugbetrieb	
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Verbrennungsluftzuführung	Beschreibung	
<input type="checkbox"/> Lüftungsöffnungen ins Freie		cm ²
<input type="checkbox"/> Raumverbund		
<input type="checkbox"/> Sonstiges		cm ²

Ergebnis: Differenzdruckmessung

Außentemperatur: _____ °C
eingestellter Abluftvolumenstrom: _____ m³/h
gemessener Differenzdruck: _____ Pa
Beilage: Messstreifen

Bei der Differenzdruckmessung wurde der zulässige Grenzwert von 4 Pa eingehalten.

Der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung ist somit erbracht.