

Anlage 1
(zu § 3 Abs. 1 lit. b)

Maßgeblicher Schallleistungspegel in Dezibel (dB)	≤ 40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Freie Aufstellung Entfernung in Meter	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	4,1	4,9	5,9	7,0	8,2	9,6
Wandaufstellung oder Innenaufstellung mit Öffnungen ins Freie Entfernung in Meter	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	4,1	4,9	5,9	7,0	8,2	9,6	11,1	12,8	14,8



Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes.

Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter <https://www.signaturpruefung.gv.at/> verfügbar.

Ausdrucke des Dokuments können beim

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Landhaus
A-6901 Bregenz
E-Mail: land@vorarlberg.at
überprüft werden.